

Müşterinin adı/adresi Dupont Türkiye
Customer name/address

İstek Numarası D404-10
Order No.

Numunenin adı ve tarifi R-404A
Name and identity of test item
Parti No: D404-10 Kap No: EXFU 520 644 / 2

Numunenin kabul tarihi 13.09.2013
The date of receipt of test item

Açıklamalar -
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih 13.09.2013
Date of Test

Deney metodu/cihazları Mix-404A
Test method/devices
Gas Chromatograph / Moisture M.

Çevre Şartları Laboratuvar ortam ısısı: 25°C
Environmental Conditions
Laboratuvar ortam nem oranı: %37

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Özellik	Sonuç	Birim	Referans Değerler*		Değerlendirme
			Min.	Maks.	
Saflık	100,00	wt%	99,50		Uygun
HFC-125	44,10	wt%	43,00	45,00	Uygun
HFC-134a	3,10	wt%	3,00	5,00	Uygun
HFC-143a	52,80	wt%	51,00	53,00	Uygun
Nem	8,90	ppm		10,00	Uygun

Numunenin bilinen fiziksel özelliği	Değer	Birim
25°C'de sıvı yoğunluğu	1.048,00	Kg/m ³
Moleküler ağırlık	97,60	Kg/kmol
1,013 bar da kaynama noktası	-46,70	°C
Kritik ısı	72,10	°C
Kritik basınç	37,32	bar

**Tarih**
Date

13.09.2013

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Baki Sarıkaya

Laboratuvar Müdürü
Head of Testing Laboratory

Barış Uçaner

* Dupont ürün referans değerleridir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
BF001 / Rev.00