

Deney Raporu
Test Report

239

09-13

Müşterinin adı/adresi -
Customer name/address

İstek Numarası -
Order No.

Numunenin adı ve tanımı R-404A C-Gas
Name and identity of test item Parti No: Kap No: 8D

Numunenin kabul tarihi 09.09.2013
The date of receipt of test item

Açıklamalar -
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih 09.09.2013
Date of Test


Deney metodu/cihazları Mix-404A
Test method/devices Gas Chromatograph / Moisture M.

Çevre Şartları Laboratuvar ortam ısısı: 25°C
Environmental Conditions Laboratuvar ortam nem oranı: %40

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Özellik	Sonuç	Birim	Referans Değerler*		Değerlendirme
			Min.	Maks.	
Safılık	99,69	wt%	99,50		Uygun
HFC-125	43,80	wt%	43,00	45,00	Uygun
HFC-134a	3,94	wt%	3,00	5,00	Uygun
HFC-143a	51,95	wt%	51,00	53,00	Uygun
Nem	7,40	ppm		10,00	Uygun

Numunenin bilinen fiziksel özelliği	Değer	Birim
25°C'de sıvı yoğunluğu	1.048,00	Kg/m ³
Moleküler ağırlık	97,60	Kg/kmol
1,013 bar da kaynama noktası	-46,70	°C
Kritik ısı	72,10	°C
Kritik basınç	37,32	bar

Mühür
SealTarih
DateDeney Sorumlusu
Person in charge of testLaboratuvar Müdürü
Head of Testing Laboratory

09.09.2013

Baki Sarıkaya

Barış Uçaner

* Dupont ürün referans değerleridir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

BF001 / Rev.00